

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**CT-24-02-01-01**

**Produkt:** Laminat  
Homapal Metall-Schichtpressstoffmaterial: SRM  
Formica DecoMetall-Schichtpressstoffmaterial: SRM

**Hersteller:** HOMAPAL GmbH  
Bahnhofstraße 30/32  
37412 Herzberg am Harz  
Deutschland

**Spezifikation:** Deutsche Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) §1(3) vom 20.01.2017 in Verbindung mit der "Bekanntmachung analytischer Verfahren..." veröffentlicht am 26. November 2018, BAnz AT 26.11.2018 B2

**Prüfmethode:** Prüfkammer-Methode EN 717-1;  
Chemische Analysenmethode: Acetylaceton-Methode

**Bericht:** Prüfbericht 2522410 vom 30. September 2022

**Prüfergebnisse  
und  
Bewertung:**


Produkt	Formaldehydabgabe DIN EN 717-1			ChemVerbotsV	
	Unit	Messwert	Messwert- multiplikator Faktor 2	Qualität erfüllt	
				Ja	Nein
Laminat	ppm	< NWG	< NWG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	µg / m <sup>3</sup>	< NWG	< NWG		

NWG...Nachweisgrenze: 0,008 ppm HCHO

Dresden, 1. Februar 2024



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter